

Hjemmel: Fastsett av _____ med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at fett ikke skaper problemer på det offentlige ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften skal også bidra til at fettutskillere installeres og driftes riktig, slik at de virker etter hensikten.

§ 2. Virksomheter som omfattes av forskriften

Forskriften gjelder for alle virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann til det offentlige avløpsnett.

Både nyetablerte og eksisterende virksomheter omfattes av forskriften. Eksempler på virksomheter som omfattes av forskriften følger under.

- a. Restauranter
- b. Kafeer og konditorier
- c. Catering og ferdigmatprodusenter
- d. Gatekjøkken og kiosker
- e. Pizza- og hamburgerbarer
- f. Kantiner
- g. Slakterier
- h. Kjøttforedlingsbedrifter
- i. Fiskeforedlingsbedrifter
- j. Hermetikkindustri
- k. Margarin- og matoljeindustri
- l. Friteringsindustri
- m. Bakerier
- n. Meierier
- o. Røkerier
- p. Matbutikker med steke-/grillavdeling.

Listen er ikke uttømmende.

§ 3. Definisjoner

- a. *Avløpsvann*: både sanitært og industrielt avløpsvann.
- b. *Sanitært avløpsvann*: avløpsvann som i hovedsak kommer fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.
- c. *Fettholdig avløpsvann*: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og/eller animalsk fett (fett fra tilberedning og behandling av matvarer).
- d. *Frityrfett*: fett/olje som benyttes til fritering av mat.
- e. *Offentlig avløpsnett*: avløpsnett som eies og driftes av kommunen.

- f. *Påslipp*: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett.
- g. *Sedimenterbart materiale*: partikler som blir transportert av vann og synker ned på bunnen ved lav strømningshastighet.

§ 4. Hvem har ansvar for å overholde kravene i forskriften

Virksomheten er ansvarlig for at kravene i forskriften overholdes. Dersom virksomheten ikke overholder kravene, kan eieren av eiendommen bli holdt ansvarlig.

§ 5. Søknadsplikt

Ny virksomhet samt eksisterende virksomhet som ikke innehar nødvendig tillatelse skal søke kommunen om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett.

Søknadsplikten inntreffer også for virksomheter som innehar påslippstillatelse når det skjer en vesentlig økning av mengden fettholdig avløpsvann eller av mengden fett i avløpsvannet som virksomheten slipper inn på kommunalt nett.

Søknaden om tillatelse til påslipp skal inneholde:

- produktblad/dokumentasjon på fettutskiller
- dimensjoneringsgrunnlag
- kart med plassering av fettutskiller (ved utvendig anlegg)
- signert kopi av avtale med firma for tømning og vedlikehold av fettutskilleren

Søknad skal sendes inn via kommunens digitale saksbehandlingssystem av godkjent foretak. Det utførende foretaket er ansvarlig for at fettutskiller blir planlagt og installert i henhold til gjeldende krav.

§ 6. Dimensjonering og plassering

Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til gjeldende Norsk Standard på søknadstidspunkt.

Dimensjonering og installasjon av fettutskilleren skal utføres av foretak som innehar de nødvendige faglige kvalifikasjonene for å utføre arbeidet. Kommunen kan kreve at det fremlegges dokumentasjon for foretakets kvalifikasjoner.

Fettutskilleren skal plasseres i nærheten av kilden til det fettholdige avløpsvannet. Rom med høy temperatur skal unngås, da dette kan medføre høyere temperatur på utløpsvannet. Fettutskilleren skal plasseres frostfritt.

Dersom virksomheten har sluk som ledes til en fettutskiller, skal sluket utstyres med vannlås og rist.

For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres på urent område i virksomheten.

§ 7. Krav til avløpsvannet som ledes til fettutskilleren

Det er kun fettholdig avløpsvann som skal ledes til fettutskilleren.

Følgende skal ikke ledes til fettutskilleren

- a. Avløpsvann fra WC eller andre sanitærinstallasjoner, overvann, kjølevann og glassvasker.
- b. Frityrfett eller andre større konsentrerte fettmengder. Dette skal samles opp og leveres til et godkjent mottak.
- c. Fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer.
- d. Sedimenterbart materiale. Eventuelt sedimenterbart materiale skal fjernes i et eget slamfang før fettutskilleren.
- e. Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc. Dette ledes til egen oljeutskiller.

§ 8. Krav til utløpsvann fra fettutskilleren

Utløpsvannet fra fettutskilleren skal overholde følgende krav

Parameter	Krav
Temperatur	<30 °C
Fettinnhold	<150 mg/l

Påslippskravene skal til enhver tid overholdes, dvs. ved høy-, lav- og normalproduksjon.

Kommunen kan bestemme at virksomheten skal ha andre påslippskrav.

Kommunen kan kreve at virksomheten tar ut prøver for analyse av avløpsvannet fra fettutskilleren.

§ 9. Behandling av søknad

Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Fullstendig søknad om tillatelse til påslipp med krav som fraviker påslippskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker fra påslippskrav, fastsette krav til påslippssted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på at kommunens ledningsnett ikke skades, forringes eller lignende, og at det offentliges utslippskrav blir opprettholdt. Det skal også tillegges vekt at helsen til personalet ved avløpsnettet ivaretas.

Tillatelsen til å etablere påslippet faller bort hvis arbeidet ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år. Dersom påslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

§ 10. Drift, vedlikehold og kontroll

Fettutskilleren skal tømmes minimum tre ganger per år. Kommunen kan bestemme at fettutskilleren skal tømmes oftere. Det kan være behov for 3-12 tømminger per år, avhengig av virksomhetens art og omfang.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Minimum en gang per år skal det utføres en tilstandskontroll. Fettutskilleren skal tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Alle overflater skal etterses og vedlikeholdes. Dette omfatter også pumper, ventiler osv. Etter kontrollen skal fettutskilleren fylles med rent vann.

Det skal føres en driftsjournal for utskilleren, hvor opplysninger om tømminger og kontroll/service føres inn.

Kommunen kan bestemme at virksomheten skal ha andre krav til drift, vedlikehold og kontroll.

§ 11. Tømmeavtale

Virksomheten skal til enhver tid ha en tømmeavtale med et tømmefirma. Tømmeavtalen skal gjøre rede for hvor ofte fettutskilleren skal tømmes og kontrolleres. Den skal være signert av både tømmefirmaet og virksomheten.

Kopi av tømmeavtalen skal sendes inn til kommunen.

Dersom det gjøres endringer i tømmeavtalen, skal kopi av den nye avtalen sendes inn til kommunen.

§ 12. Adkomst til fettutskilleren

Kommunen, tømmefirmaet og andre som har avtalt arbeid med fettutskilleren skal sikres fri adkomst for kontroll, tømming og prøvetaking.

§ 13. Opphør og endring av virksomheten

Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller overdras til ny eier, skal virksomheten melde fra om dette til kommunen. Virksomheten plikter å sørge for at kommunen til enhver tid har korrekt informasjon. Den ansvarlige for virksomheten skal informere nye eiere om søknadsplikten for fettutskillere.

Når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er til stede, skal fettutskilleren fjernes eller kobles fra slik at avløpsvannet føres direkte til det offentlige avløpsnett.

§ 14. Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om tømning minimum tre ganger per år.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om installasjon av fettutskiller.

Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

§ 15. Kommunens tilsyn

Kommunen har anledning til å foreta tilsynsbesøk til fettutskilleranleggene, og kommunen kan ta nødvendige prøver for kontroll av at påslippskravene overholdes.

Kommunen kan også kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår fettutskilleranlegget og driften av dette.

§ 16. Sanksjoner

Dersom bestemmelsene i forskriften ikke overholdes eller vedtak i medhold av forskriften ikke gjennomføres, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73.

Ved gjentatte eller vedvarende brudd på forskriften kan kommunen pålegge virksomheten å stanse påslippet av fettholdig avløpsvann.

Dersom det dokumenteres at avløpsvannet fra virksomheten medfører merutgifter for det offentlige avløpsnett, kan kommunen kreve at virksomheten dekker disse kostnadene.

§ 17. Klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskriften, kan påklages etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

Klagen skal rettes mot den instans som har fattet vedtaket.

§ 18. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.